

S-N 140232

Nürnberg, 03.09.2014

0911 81771-316

Ze

**Bescheid über Änderung und
Verlängerung**

zur Typenprüfung

S-N 040112 vom 14.04.2004 und S-N 090191 vom 18.05.2009

Gegenstand der Typenprüfung:

DOKA – Deckenstützen
EUREX 20 - 250
- 260
- 300
- 350
- 400
- 410
- 550
EUREX 30 - 250
- 260
- 300
- 350
- 400
- 410
- 450

Auftraggeber: DOKA Industrie GmbH
Reichstraße 23
A-3300 Amstetten/Österreich

Ersteller der statischen Unterlagen: Ingenieurbüro für Bauwesen
Dr.-Ing. Robert Hertle
Beratender Ingenieur VBI
Bussardstraße 8
82166 Gräfelfing

Neue Geltungsdauer bis: 18.05.2019

Der Text des Prüfberichtes S-N 040112 wird wie folgt ergänzt:

zu 8 Lastannahmen:

Bei Verwendung der Baustützen in Traggerüsten sind die einwirkenden Lasten nach DIN EN 12812:2008-12 unter Berücksichtigung der „Anwendungsrichtlinie für Traggerüste nach DIN EN 12812“ zu ermitteln.

Die zulässigen Stützenlasten in Abhängigkeit von der Auszuglänge sind dem Typenblatt Seite 2 und 4 (Anlage zum Prüfbericht S-N 040112) zu entnehmen. Diese Werte entsprechen grundsätzlich der, mit dem Faktor 1/1.7 multiplizierten, nominellen charakteristischen Tragfähigkeit gemäß derjenigen Stützenklasse, in die eine Stütze eingeordnet werden kann.


Die unter Ziffer 5 im Typenprüfbericht S-N 040112 vom 14.04.2004 aufgeführten Unterlagen sowie das Typenblatt wurden auf ihre Übereinstimmung mit den eingeführten Technischen Baubestimmungen überprüft und mit einem Sichtvermerk versehen.

Für den Bauantrag im Einzelfall erforderliche Unterlagen:

- Vorliegender Bescheid S-N 140232 sowie der Prüfbericht S-N 040112
- Das Typenblatt Ausgabe 03/2004 (Anlage zum Prüfbericht S-N 040112)
- Allgemeine Baupläne falls erforderlich

Dieser Bescheid gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht S-N 040112 vom 14.04.2004.

Der Bearbeiter:



Dipl.-Ing. (FH) Zerl

Der Leiter:



i.V. Dipl.-Ing. Herrmann
Baudirektor



Anlagen: Sichtvermerk für Statische Berechnung, Zeichnungen und Typenblatt

Verteiler: Fa. DOKA 2fach

S-N 04 112

Typenprüfung DOKA – Deckenstützen:

EUREX 20 -250; -260; -300; -350; -400; -410; -550

EUREX 30 -250; -260; -300; -350; -400; -410; -450

Sichtvermerk zum Typenblatt Ausgabe 03/2004 Seite 1 bis 4



Sichtvermerk

Prüfamt
für
Standsicherheit



Siehe Verlängerungsbescheid

S-N **140232** vom **03. 03. 2014**

S-N 040112

Typenprüfung DOKA – Deckenstützen:

EUREX 20 -250; -260; -300; -350; -400; -410; -550

EUREX 30 -250; -260; -300; -350; -400; -410; -450

Sichtvermerk zur Statischen Berechnung und zu den Zeichnungen gemäß Typenprüfbericht
S-N 040112 vom 14.04.2004; Pkt. 5.1, 5.2

Sichtvermerk

Prüfamt
für
Standsicherheit



Siehe Verlängerungsbescheid

S-N 140232 vom 08.09.2014